



Prüfbericht

Nr 1815_FRM

- Prüfobjekt:** **Sicherheitsdachhacken DH04-VA-OG-EK,**
Hersteller ABS Saftey
inkl. KS-Verbinder (Art.-Nr. 301 019) mit Alu-Draht (Ø 8 mm),
Hersteller DEHN + SÖHNE
- Antragsteller:** *ABS Saftey GmbH*
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Deutschland
- Art der Prüfung:** Bewertung des Sicherheitsdachhackens als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage entsprechend DIN EN 62305-3:2011-10, Abschnitt 5.3.5.
Überprüfung der Blitzstromtragfähigkeit für die Prüfklasse H (100 kA) nach den Prüfmethoden der DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1):2017-12, Abschnitt 6.3.1 und Abschnitt 6.4.
- Ergebnis:** → **Die Prüfung des Sicherheitsdachhackens für die Prüfklasse H (100 kA) nach DIN EN 62561-1 wurde bestanden.**
→ **Der Sicherheitsdachhacken kann entsprechend den Kriterien der DIN EN 62305-3 als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage eingesetzt werden.**
- Inhalt:** 26 Seiten Prüfbericht beinhalten, 20 Bilder, 9 Oszillogramme, 1 Anhang

Neumarkt, 08. Juni 2018

Revisionsstand: 4

Markus Fritscher
Verantwortlicher PrüferDipl.-Ing.(FH) Josef Birkl
Leiter DEHN Test CentreDr.-Ing. Ralph Brocke
Leiter Entwicklung/Konstruktion