

# ZERTIFIKAT

(1)

(2) Nr. des Zertifikats: **ZP/B112/18-PZ** ersetzt ZP/B045/15-PZ

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A**  
**Typ: ABS-Lock® X-SR**

(4) Hersteller: **ABS Safety GmbH**

(5) Anschrift: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind im Anhang zu diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-066 niedergelegt.

(8) Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

**DIN EN 795:2012**

**DIN CEN/TS 16415:2017**


(9) Dieses Zertifikat bezieht sich auf die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Prüfgrundlagen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch dieses Zertifikat abgedeckt sind.

(10) Der Hersteller ist berechtigt, das Prüfzeichen an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen gemäß dem beigefügten Muster hinzuzufügen.



(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 23.05.2023 gültig.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, den 24.05.2018

  
Zertifizierungsstelle

  
Fachbereich



(12) Anlage zum

(13) **Zertifikat**  
**ZP/B112/18-PZ**

(14) 14.1 Gegenstand und Typ  
Anschlageinrichtung Typ A  
Typ: ABS-Lock® X-SR

14.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-SR (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Person gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergründen aus Beton oder Stahl. Die Befestigung der Anschlageinrichtung erfolgt durch vier Bohrungen (Ø12 mm) in der Grundplatte mit entsprechenden Befestigungselementen in Abhängigkeit des Montageuntergrundes. Die mittig auf die Grundplatte angeschweißte Hülse ist mit einer Stütze (Ø 42,4 mm) verschweißt. Die Stütze ist 200 mm bis 1500 mm lang. Die Abmessungen der Grundplatte betragen 150 mm x 150 mm x 5 mm. An dem oberen Ende der Stütze ist eine Ringöse M12 gesichert verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.

Alternativ zu der Ringöse kann auch die Komponente, Typ: ABS-Lock® X-SR Verlängerung (Bild 2) montiert werden. Anstelle der Ringöse ist die Montage von Seilführungskomponenten für Drahtseilssysteme, Typ: ABS-Lock® SYS I bis SYS IV möglich.

In dieser Ausführung dient die Anschlageinrichtung als End- bzw. Zwischenanker von Drahtseilssystemen Typ C nach DIN EN 795:2012, Typ: ABS-Lock® SYS I bis SYS IV.

Die Anschlageinrichtung ist für eine Belastung in alle Richtungen vorgesehen.



Bild 1: Anschlageinrichtung,  
Typ: ABS-Lock® X-SR



Bild 2: Anschlageinrichtung,  
Typ: ABS-Lock® X-SR mit Verlängerung

(15) Prüfbericht

PB 18-066 vom 24.05.2018